



CASE STUDY
Tetting av spesialrom på
Nye Munchmuseet



Problem-stilling

I prosjektet på Munchmuseet så var der problemer med inertluftanlegget da der var mye lekkasjer i gjennomføringer i vegger.

Hvor?

9stk rom med inertluftanlegg
- Magasiner og IKT-rom.

Utførelse:

- Tetting utføres via "Blower door" til samtlige rom
- Utfordringer med at få dørene tette - særlig dobbeltdører
- Alle horisontale overflater dekkes med plastfolie
- Totalt 9stk forskjellige rom

Resultat

- Samtlige rom ble vellykket tettet med AeroSeal
- Større lekkasjer ble lokalisert og tettet
- Kunden trengte ikke å bruke penger og resurser på tradisjonell tetting
- Inertluftanlegg kan nå kjøres etter prosjekterte variabler

 Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss i dag – vi hjelper deg gjerne!



Ring Johan på: +4745808591

ImL-Aeroseal AS, Peter Aas vei 22B, OSLO, Norway 0667, +4745808591

[Administrer preferanser](#)